ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
БАКСАНСКОГО РАЙОНА

БАХЪСЭН
КУЕЙМ И ПРОКУРАТУРЭ

БАХСАН РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

Пр. Ленина, 71, г. Баксан, КБР, 361500

28.02.2020 № 6-16-2020

Главе местной администрации
Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Балкизову А.Х.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований Федерального закона от 12.02.1998 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федерального закона от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

«6» 03 2711/15 г.10.

Прокуратурой Баксанского района проведена проверка исполнения законодательства о гражданской обороне при создании, содержании и использовании защитных сооружений гражданской обороны.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» органы местного самоуправления в пределах границ муниципальных образований проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают планы гражданской обороны и защиты населения.

Кроме того, создают и поддерживают в состоянии готовности защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

Согласно сведениям ОНД МЧС России по КБР и местной администрации Баксанского района на территории района КБР расположено 19 ед. защитных сооружений гражданской обороны.

МОУ СОШ №2 с.п. Куба, МОУ СОШ с.п. Кишпек, МОУ СОШ №3 с.п. Исламей, МОУ СОШ №2 с.п. Заюково, МОУ СОШ №3 с.п. Заюково, дошкольный блок с.п. Куба, дошкольный блок с.п. Нижний Куркужин, дошкольный блок МОУ СОШ с.п. Жанхотеко, МОУ СОШ №2 с.п. Баксаненок, МОУ «НШДС» с.п. Баксаненок, МОУ «НШДС» с.п. Атажукино, МОУ СОШ №3 с.п. Атажукино, ГБУЗ «Амбулатория» с.п. Верхний Куркужин, ГБУЗ «Амбулатория» с.п. Псыхурей, ГБУЗ «Амбулатория» с.п. Баксаненок, здания администрации с.п. Атажукино.

Указанные объекты защитных сооружений находятся в муниципальной собственности.

Проведенной проверкой выявлено, что ЗС ГО в полной мере не соответствуют требованиям СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны» отсутствуют списки личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны; эксплуатационная схема систем

ВХОДЯЩИЙ №284
"20" 03 2020г.

БР № 0133581

вентиляции защитного сооружения гражданской обороны, журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха, не обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов, имеют неисправные системы жизнеобеспечения, либо данные системы отсутствуют изначально.

Кроме того, вскрыты нарушения порядка содержания защитных сооружений гражданской обороны, которые предусмотрены приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 и от 15.12.2002 № 583, а именно: отсутствует паспорта и журналы учета ЗС ГО, в помещениях не проведен ремонт, техническое обслуживание не проведено, отсутствует инженерно-техническое оборудование системы вентиляции, отопления, водоснабжения, систем связи, не выполнены мероприятия по обозначению защитных сооружений и маршрутов движения укрываемых к ним.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального, городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных медицинских и иных средств.

Выявленные нарушения, выразившиеся в неисполнении положений действующего федерального законодательства, свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами, отвечающими за данное направление своих обязанностей и отсутствии должного контроля со стороны руководства, что не допустимо.

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителей прокуратуры ~~Лесненского~~ Баксанского района, принять незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений закона и недопущению впредь.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления предварительно уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления письменно сообщить в адрес прокурора района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

Старший советник юстиции  А.Х. Башоров